



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1060/01/2012

ORIGINAL

Wyrób / product: **Wodna nagrzewnica powietrza Blowair: S1, S2, S3, S4, S5**

Zawierający / containing: stal, tworzywo sztuczne (ABS), aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania powietrza w obiektach handlowych, produkcyjnych, usługowych, warsztatowych, rolniczych, sakralnych, magazynowych oraz w budynkach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, branży żywnościowej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- w przypadku zastosowania w/w. urządzeń w budynkach służby zdrowia nie mogą one być montowane w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach higienicznych takich jak: sale operacyjne, sale typu OIOM itp.
- zastosowanie w/w. urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

WTS Wysocki Tomasz

43-300 Bielsko-Biała, ul. Goździków 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WTS Wysocki Tomasz

43-300 Bielsko-Biała, ul. Goździków 4

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-11-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-11-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 listopada 2012

The date of issue of the certificate: 12th November 2012

Reprodukovanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły